

Утверждаю
Первый заместитель
генерального директора
ОАО «Чакан ГЭС»
Абдыкадыров М.Ж.
«14» 01 2022г.

Техническое задание

На приобретение Система измерения уровня верхнего бьефа
в количестве 5 шт.


Наименование параметра	Требование
Требования к оборудованию системы	оборудование должно показывать уровень верхнего бьефа с точностью не хуже ± 10 мм. В диапазоне 1 м., защита приборов согласно IP 68
Требования к составу оборудования системы	Комплект поставляемого оборудования должен включать в себя необходимые датчики, показывающие приборы, блоки питания, кабели, монтажные материалы и программное обеспечение. Индикаторные приборы должны показывать уровень бьефа в диапазоне 650,00 м. ÷ 755,00 м.
Напряжение питания	Постоянный ток 110 В и 220 В
Реле	- Сухой контакт для сигнализации аварийно-низкого уровня горизонта ВБ; - Сухой контакт для сигнализации аварийно-высокого уровня горизонта ВБ.
Требование к индикатору	Отображение в цифровом формате уровня ВБ в реальном времени и в диапазоне 650,00 м. ÷ 755,00 м.
Диапазон рабочих температур окружающей среды датчика	1. -50...+60 С

Дополнительные требования:

1. Свидетельство об утверждении средств измерения в стране поставщика;
2. Паспорт, формуляры, техническая документация прибора;
3. Руководства по эксплуатации;
4. Методика поверки;
5. Поверка средств измерений в Центре по стандартизации и метрологии при Министерстве Экономики и Финансов КР.

Гл. инженер

Ст. мастер МСРЗА



Караев Н.Э.

Жумабек у. Б.

